

4 Appalto

Corso Swissolar-SUPSI «Fotovoltaico: lacune, errori frequenti e possibili soluzioni»
Mendrisio, 3.2.2026

Claudio Caccia
Swissolar

Con il sostegno di



svizzeraenergia

SWISSOLAR

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI

- Appalto
 - Elaborazione delle offerte
 - Studio di varianti
 - Aggiudicazione

Errori e lacune frequenti

- Formulazione troppo vaga / mancanza di chiarezza a livello di
 - Componenti e loro caratteristiche (prestazioni, certificazioni, garanzie, data sheet)
 - Prestazioni incluse, risp. opzionali, risp. non incluse (p.es. messa in sicurezza cantiere, sicurezza permanente o concetto di sicurezza per la manutenzione, lavori amministrativi per autorizzazioni / annunci / richiesta incentivi)
 - Prestazioni aggiuntive, p.es.
 - Parametrizzazione impianto per comunicazione con apparecchi vari (ottimizzazione autoconsumo, p.es. comunicazione Smart Grid Ready con pompa di calore, gestione accumulatore / immissione intelligente, ecc.)
 - Assistenza per creazione RCP, RCPv, coordinamento con altri specialisti, ecc.
- Mancata informazione del committente sulle sue (cor-)responsabilità (p.es. sicurezza sul lavoro)
- Formalizzazione mancante o lacunosa (p.es. offerte modificate a mano, mancato aggiornamento di layout, schemi di principio, ecc.)

Fonte:

Consigli

- «verba volant scripta manent» → formalizzare per iscritto
- Aggiornare tempestivamente offerte e altri documenti, denominare i documenti in modo univoco, indicare versione (→ sistema coerente di gestione dei progetti, p.es. ElektroForm solar)
- Documentazione per il cliente (anche in formato cartaceo, nei pressi dell'impianto)